

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 novembre 2002

VALABLE 5 ANS à compter du 20 mars 2023

N° P229707 - DEC/1

et annexe de 3 pages

Matériau présenté par : Stadur Produktions GmbH & Co. KG
Ostereichen 2 - 4
21714 Hammah
Allemagne

Marque commerciale : VISCOM SF M1

Description sommaire :
Composition globale : Matériau composé de :
Couche 1 : PVC expansé blanc (1 mm - 650 g/m²)
Couche 2 : Mousse de polystyrène extrudée (3 mm - 120 g/m²)
Couche 3 : PVC expansé blanc (1 mm - 650 g/m²)
Les différentes couches sont collées entre elles.

Utilisation : Panneau de publicité.

Masse surfacique : (1590 ± 160) g/m² (déterminée par le LNE)

Epaisseur : 5 mm

Coloris : Blanc

Rapport d'essais : N° P229707 - DEC/1 du 20 mars 2023

Nature des essais : Détermination du classement selon NF P 92-507 (février 2004)
Essai par rayonnement selon NF P 92-501 (décembre 1995)

Classement :

M1

VALABLE POUR TOUTE APPLICATION POUR LAQUELLE LE PRODUIT N'EST PAS SOUMIS AU MARQUAGE CE

Durabilité du classement (NF P 92-512 : 1986) : NON LIMITEE A PRIORI

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai N° P229707 - DEC/1 annexé.
Pour déterminer le classement, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Est seule autorisée la reproduction intégrale soit du présent Procès-verbal de classement qui comprend 1 page soit l'intégralité du Procès-Verbal et rapport annexé qui **comporte 4 pages.**

Trappes, le 20 mars 2023



**Le Responsable du Département
Comportement au Feu et Sécurité Incendie**

Thibaut CORNILLON